

TABELLA PARAMETRI ALLE EMISSIONI (biofiltro):

E1 out	limite	unità di misura	campionamento del 12-13/01/16	campionamento del 27-28/04/16
odore	300	OUe/m3	240	200

TABELLA RIEPILOGATIVI QUANTITATIVI RIFIUTI IN INGRESSO ALL'IMPIANTO:

Rifiuti in Ingresso (tonnellate)			
2016	RUI (rifiuto indifferenziato urbano)	FORSU (frazione organica da raccolta differenziata)	RV (rifiuti verdi)
	CER 20.03.01	CER 20.01.08	CER 20.02.01
gennaio	7.463,75	1.967,00	545,11
febbraio	7.914,02	2.319,83	615,9
marzo	9.178,54	2.213,94	683,73
aprile	9.640,39	2.118,07	690,53
maggio	9.812,77	1.940,67	766,15
giugno	11.321,16	1.580,24	346,42

TABELLA RIEPILOGATIVI QUANTITATIVI RIFIUTI IN USCITA DALL'IMPIANTO:

Rifiuti in Uscita (tonnellate)					
2016	FOS (frazione organica stabilizzata)	CSS (combustibile solido secondario)	Metalli Ferrosi	Metalli non ferrosi	Rifiuti non processabili e/o spiaggiati
	CER 19.05.03	CER 19.12.10	CER 19.12.02	CER 19.12.03	CER 20.03.07
gennaio	1.729,22	1.372,9	330,09	13,02	0
febbraio	3.288,98	2.942,96	332,84	8,6	0
marzo	2.849,98	3.956,11	321,52	14,1	0
aprile	3.227,26	2.195,79	412,68	11,28	0
maggio	3.427,06	3.520,07	364,41	17,86	0
giugno	3.494,99	2.200,58	364,18	12,74	0

MANUTENZIONI

Nel primo semestre 2016 sono stati effettuati sull'impianto sia interventi di manutenzione ordinaria sui vari macchinari di processo, come da Manuale Operativo dell'azienda, sia attività di riparazione meccaniche e/o elettromeccaniche straordinarie di una o più sezioni.

Tra le manutenzioni si segnalano:

- 1) revisione semestrale di tutti gli estintori nel mese di MARZO;
- 2) controllo da D.lgs. 81/2008 del carroponte nei mesi di FEBBRAIO e MAGGIO
- 3) manutenzioni trimestrali dei carrelli elevatori, effettuate con l'ausilio di ditta esterna specializzata;